

**COMITE DE ADQUISICIONES DE LA CORPORACION PARA LA
ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL.**

INVITACIÓN A

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS # 2640

PARA SUMINISTROS DE EQUIPOS VARIOS DE COMPUTACION.

El Comité de Adquisiciones de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil, invita a su compañía a participar en el concurso privado de precios para el suministro de: **EQUIPOS VARIOS DE COMPUTACION.**

Ítem	Descripción	CANT
01	GENERADOR ELECTRICO PARA CENTRO DE COMPUTO CON SU CORRESPONDIENTE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y CABINA INSONOIZA	1 UNIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:

MARCA: PERKINS (UK)
MODELO: 1104A-44TG2
CONFIGURACIÓN: 4 cilindros, en línea vertical
TIEMPOS: 4
CILINDRADA: 4400cc.
ASPIRACIÓN: Turboalimentado
SISTEMA DE INYECCIÓN: Directa
ENFRIAMIENTO: Por agua, radiador
GOBERNACIÓN: Mecánica (G2), +- 0.75%, ISO 3046/1
CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 5.9 US Gal/h al 100% de carga

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:

MARCA: STAMFORD
MODELO: Industrial UCI274D1L
POTENCIA DEL GENERADOR: 75.4 KW-94.3 KVA Prime.
83 KW-103.8 KVA Standby
AMPERAJE DISPONIBLE: 248.3 Amperios en Prime
272.6 Amperios en Standby
VOLTAJE DE GENERACION: 220Y/440Y-127/254 Voltios
FRECUENCIA: 60 hz.
EXCITACION: Shunt Excitation

**COMITE DE ADQUISICIONES DE LA CORPORACION PARA LA
ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL.**

FASES:	3
FACTOR DE POTENCIA:	0.8
REGULACIÓN DE VOLTAJE:	SX460, +- 1.5%
AISLAMIENTO:	Rotor y Estator Clase H
PESO DEL GRUPO (aprox.):	1004 Kg
DIMENSIONES (mm) (aprox.):	2000x900x1300

Que tenga capacidad para que el 24% de su capacidad sea un UPS de 30 KVA como carga no lineal.

Regulación de frecuencia menor al +- 1%.

Regulación de voltaje menor al +- 2%.

A Diesel.

Cabinado intemperie e insonoro.

Instalación completa en el sitio (llave en mano).

Protección de baja presión de aceite.

Protección de alta temperatura.

Medición de voltaje entre líneas y al neutro.

Medición de corriente por línea.

Medición de nivel de combustible.

Tablero de transferencia operable con y sin energía (switch o breaker motorizado).

Conexión para Monitoreo y gestión desde un computador.

Software de monitoreo y gestión.

Forma de pago: A especificar en la oferta.

Tiempo de entrega: A especificar en la oferta

Garantía: A especificar en la oferta.

La oferta debe ser entregada en sobre cerrado dirigida al Comité de Adquisiciones en las oficinas de la Planta Guayaquil, calles General Gómez # 200 y Eloy Alfaro, a la **Ing. Oliuska Santistevan V.** Hasta las **12h00 del lunes 22 de Diciembre del 2008.**

PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CATEG

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2008.